

Simulation de modulation de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

N°Redevable
34245

Nom redevable
COMMUNE DE SAINT CHINIAN

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
04 72 71 26 00
redevances@eaurmc.fr

Liste des STEU et simulation des modulations par STEU

Date 02/12/2025

Année de redevance
2026

Année de fonctionnement des ouvrages
2024

Coefficient de modulation global simulé année
2026
0,580

Le simulateur détermine à titre indicatif le coefficient de modulation global de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement. Il se base sur les données (à vérifier et à compléter) de vos systèmes d'assainissement collectif actifs en 2024. Il ne constitue pas une déclaration fiscale des données et n'est pas opposable à l'agence de l'eau.

060934245001 • ST CHINIAN - BOURG • 3 000 EH

Coefficient 0,620

Charge DCO retenue
89,000

Coefficient de modulation SIMULE
0,620

Coefficient Axe autosurveillance

Simulation
0,000

Coefficient Axe réglementaire

Simulation
0,200

Coefficient Axe performances

Simulation
0,180

Validation AS STEU : Non
Validation AS Syst. Collecte : Non

Conformité des équipements : Oui
Conformité des performances : Oui
Conformité collecte temps sec : Oui
Conformité collecte temps de pluie : Conforme

Rendement DBO5 STEU : 97,24
Rendement DCO STEU : 92,71
Rendement MES STEU : 96,45
Bonne destination des boues : 0,100

060934245002 • ST CHINIAN - CASTELBOUZE • 60 EH

Coefficient 0,300

Charge DCO retenue
5,130

Coefficient de modulation SIMULE
0,300

Coefficient Axe autosurveillance

Simulation
0,300

Coefficient Axe réglementaire

Simulation
0,200

Coefficient Axe performances

Simulation
0,200

Pas de critère

Conformité des équipements : Oui
Conformité des performances : Oui

Constat de pollution établi : Oui

Charge DCO retenue

2,430

Coefficient de modulation SIMULE

0,300**Coefficient Axe autosurveillance****Coefficient Axe réglementaire****Coefficient Axe performances**

Simulation

0,300

Simulation

0,200

Simulation

0,200

Pas de critère

Conformité des équipements : Oui

Conformité des performances : Oui

Constat de pollution établi : Oui

Charge DCO retenue

5,130

Coefficient de modulation SIMULE

0,300**Coefficient Axe autosurveillance****Coefficient Axe réglementaire****Coefficient Axe performances**

Simulation

0,300

Simulation

0,200

Simulation

0,200

Pas de critère

Conformité des équipements : Oui

Conformité des performances : Oui

Constat de pollution établi : Oui